


Ранее запроект. ПГ-ГРПШ-50-2-0-СГ
с регуляторами давления газа РДНК-400-02Ш(с.φ15мм)
Рвх≤0,396МПа; Рвых=0,003МПа; Q=200,0м3/ч
см. 16-12-3-40.41-ГСН ЗАО "ЛОРЕС" г.Москва



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Теплотворная способность газа	ккал/м ³	7960
2	Удельный вес	кг/м ³	0,67
3	Давление газа на входе/выходе	МПа	0,6/0,003
4	Расход газа	м ³ /час	172,5
5	Количество домов	шт.	60
6	Протяженность газопроводов:	м	2413,0*
7	ПЭ80 ГАЗ SDR11-63х5,8	м	1552,0*
8	ПЭ80 ГАЗ SDR17,6-110х6,3	м	861,0*

* - Протяженность газопроводов указана по пикетажному положению.
В спецификации указана длина труб с учетом 2% монтажного запаса трубы.

						0921-ППТ					
						Уличные газовые сети д. Иванково Мещовского района					
Изм.	Колуч.	Лист	№Фок.	Подпись	Дата						
Разраб.		Маркова			02.15				Стандия	Лист	
Проверил		Ахметшин		<i>Ахметшин</i>	02.15				ПТТ	1	
N.контр.		Битолова		<i>Битолова</i>	02.15	Чертеж планировки территории				 000 Чидунгазпроект	